




Descrizione	Codice dosimetro	Data inizio esposizione	Data fine esposizione	Esposiz. (kBq/m ³)	Conc. Rn	Incertezza	Superam. limiti */**
Corridoio ingresso sala d'aspetto	M90698	19/07/2018	05/02/2019	161	33	5	
Corridoio - Fronte ripostiglio - Su armadio	M90720	19/07/2018	05/02/2019	211	43	6	
deposito attrezzature	M90735	19/07/2018	05/02/2019	302	62	8	
Deposito economale (stanza 94 - 19) - Archivio lato destro	M90759	19/07/2018	05/02/2019	219	45	6	
Deposito economale (stanza 94 - 20) - Archivio lato destro	M90728	19/07/2018	05/02/2019	257	53	7	
Deposito economale (stanza 94 - 21) - Archivio dietro porta	M90711	19/07/2018	05/02/2019	171	35	5	
Deposito farmacia 94 - 14 - Fronte montacarichi in alto	M90756	19/07/2018	05/02/2019	134	27	4	
Deposito farmacia 94 - 18 - In alto a sinistra ingresso	M90781	19/07/2018	05/02/2019	147	30	5	
Deposito farmacia 94 - 18 - Scaffale rediano a sinistra	M90719	19/07/2018	05/02/2019	123	25	4	
Deposito farmacia bagno 94 - 16	M90738	19/07/2018	05/02/2019	131	27	4	
Diagnostica per immagini referti 51 - 55	M90763	19/07/2018	05/02/2019	634	131	15	
Diagnostica 51 -59 - Sopra armadio a destra	M90765	19/07/2018	05/02/2019	97	20	4	
Ecografia 51 - 09 - Vicino luce bianca a sinistra	M90782	19/07/2018	05/02/2019	199	41	6	
Ingresso Bunker n.1 (Sopra cabina elettrica)	M90673	19/07/2018	05/02/2019	273	56	7	
Ingresso Bunker n.2 (Sopra cabina elettrica)	M90755	19/07/2018	05/02/2019	195	40	6	
Ingresso Bunker n.3 (subito a sinistra)	M90684	19/07/2018	05/02/2019	294	61	8	
Lab.Area Genetica Molecolare- Lab.Markers Geneticomolecolare	M90717	19/07/2018	05/02/2019	100	20	4	





Descrizione	Codice dosimetro	Data inizio esposizione	Data fine esposizione	Esposiz. (kBq/m ³)	Conc. Rn	Incertezza	Superam. limiti */**
Lab. Area genetica molecolare - Ricercatori Bioinformatica	M90741	19/07/2018	05/02/2019	73	15	3	
Lab. Area Morfologica funzionale st. 52-29	M90685	19/07/2018	05/02/2019	78	16	3	
Lab. Di Patologia Clinica e Sperimentale	M80855	19/07/2018	05/02/2019	268	55	7	
Lab. Biomorfologia funzionale	M90715	19/07/2018	05/02/2019	260	53	7	
Lab. Citologia 53 - 30 Sopra soffitto armadietto	M90746	19/07/2018	05/02/2019	194	40	6	
Laboratorio colture cellulari Test funzionali	M90704	19/07/2018	05/02/2019	44	9	2	
Lab. colture primarie staminali	M90739	19/07/2018	05/02/2019	98	20	4	
Lab. Area Patologica Clinica- Lab. Ematologia Coagulazione	M90706	19/07/2018	05/02/2019	50	10	3	
Laboratorio invasivo metastatizzazione	M90694	19/07/2018	05/02/2019	115	23	4	
Lab. Area Patologica Clinica- Lab. markers circolanti proteomica	M90680	19/07/2018	05/02/2019	49	10	3	
Laboratori Area Genetica Molecolare	M90768	19/07/2018	05/02/2019	91	19	3	
Lab. Microdissezione confocale	M90676	19/07/2018	05/02/2019	67	14	3	
Lab. Microscopia TMA ottica fluorescenza	M90686	19/07/2018	05/02/2019	54	11	3	
Obitorio - Stanza 99 - 08 - Vicino quadro elettrico	M90677	19/07/2018	05/02/2019	73	15	3	
Obitorio attesa parenti - Vicino estintore	M90695	19/07/2018	05/02/2019	62	13	3	





Descrizione	Codice dosimetro	Data inizio esposizione	Data fine esposizione	Esposiz. (kBq/m ³)	Conc. Rn	Incertezza	Superam. limiti */**
Obitorio - camera mortuaria 1	M90700	19/07/2018	05/02/2019	98	20	4	
Obitorio - Camera mortuaria 2	M90757	19/07/2018	05/02/2019	70	14	3	
Obitorio - camera mortuaria 3	M90762	19/07/2018	05/02/2019	89	18	3	
Patologia molecolare 53 - 29 - Su quadro elettrico	M90749	19/07/2018	05/02/2019	67	13	3	
Radiologia senologica - Corridoio fronte spogliatoio	M90732	19/07/2018	05/02/2019	197	41	6	
Radio terapia ambulatorio 1 - 51 -42 - Sopra armadio	M90733	19/07/2018	05/02/2019	112	23	4	
Radio terapia ambulatorio 2 - 51 -40 - Sopra armadio	M90692	19/07/2018	05/02/2019	182	37	5	
Radio terapia segreteria - 51 - 43 - Attaccapanni	M90681	19/07/2018	05/02/2019	94	19	4	
Ricercatori statistica	M90713	19/07/2018	05/02/2019	92	19	3	
Ripostiglio scaffalatura	M90754	19/07/2018	05/02/2019	190	39	6	
Sala consulenza diagnostica 51 - 15 - Sotto monitor CR	M90723	19/07/2018	05/02/2019	335	69	9	
Sala d'aspetto	M90776	19/07/2018	05/02/2019	129	26	4	
Sala d'attesa radiografia senologica - Sotto Tv	M90779	19/07/2018	05/02/2019	98	20	4	
Sala gestioni dati - 53 - 20	M90737	19/07/2018	05/02/2019	193	40	6	
Sala quadri elettrici 94 - 36	M90777	19/07/2018	05/02/2019	79	16	3	
Sala stampanti - Radiologia senologia - Sotto scrivania 53 - 08	M90750	19/07/2018	05/02/2019	90	18	3	
Sala stampanti Radiologia senologica - Archivio - sopra armadio 53 - 09	M90761	19/07/2018	05/02/2019	170	35	5	





Descrizione	Codice dosimetro	Data inizio esposizione	Data fine esposizione	Esposiz. (kBq/m ³)	Conc. Rn	Incertezza	Superam. limiti */**
Sala stampanti radiologia senologica - Bagno 53 - 10	M90772	19/07/2018	05/02/2019	75	15	3	
Segreteria accettazione radiografia senologica 53 - 05	M90769	19/07/2018	05/02/2019	108	22	4	
Segreteria anatomia patologica - Ripostiglio 53 - 41	M81204	19/07/2018	05/02/2019	225	46	6	
Segreteria anatomia patologica 53 - 48 - Vicino interruttore	M90675	19/07/2018	05/02/2019	357	74	9	
Segreteria anatomia patologica 53 - 49 - Sopra quadro	M90708	19/07/2018	05/02/2019	104	21	4	
Stabulario stanza 98 - 13 - Adiacente cappa	M90764	19/07/2018	05/02/2019	516	107	12	
Stabulario stanza 98 - 16 - Adiacente cappa "Bioharard"	M90714	19/07/2018	05/02/2019	489	101	12	
Stabulario vicino quadro elettrico	M90767	19/07/2018	05/02/2019	301	62	8	
Sala medica Bunker	M90731	19/07/2018	05/02/2019	212	44	6	
Lab. Area Patologica clinica - Lab. Clinica Microbiologia	M90855	19/07/2018	05/02/2019	102	20	4	
Laboratorio area genetica molecolare	M90856	19/07/2018	05/02/2019	108	22	4	

* Il limite normativo previsto dalla L.R. 30/2016 e s.m.i. (art.4 comma b) è pari a 300 Bq/m³ inteso come valore medio annuale.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Chimico Patrizia Verduchi



I risultati si riferiscono al campione presentato. La Delta APS Service Srl non è responsabile del campionamento. Non possono essere riprodotte singole parti del presente rapporto senza l'approvazione scritta del laboratorio.

Le analisi sono effettuate secondo i metodi ufficiali, salvo quanto richiesto. Certificato d'analisi valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 16 del R.D. n° 842/1928, artt. 16 e 18 della legge n° 679/1957, D.M. 21/06/1978, art. 8 c. 3 del D.M. 25/03/1986.

